## **УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор
ООО "УК "ЮганскСевер"
И.Г. Гумеров

## АКТ технического осмотра конструктивных элементов жилого здания (весенний осмотр)

	=	
от "	II .	2012г.

жилой дом №63 микрорайона №16А

2007г. год выпуска число этажей 6 этажей материал стен кирпич материал кровли мягкая кровля % износа

Состав комиссии: Мастер Нефедов Н.Н.

Мастер ССД Кочеткова С.В.

Произвела технический осмотр конструктивных элементов жилого здания и составила настоящий акт.

## жилой дом

<b>№</b> п/п	Наименование конструктивных элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта, причина его возникновения (с указаним примерного объема работ)	Решение о принятии мер
1	2	3	4
1	Кровля	Удовлетворительно	
2	Тех.этаж	Требуется частичная замена плафонов освещения.	
3	Места общего пользования: стены и перегородки	Частично поврежден штукатурный и окрасочный слой стен. Требуется частичная замена плафонов освещения.	
	Лестничные марши	Удовлетворительно. Требуется частичная замена плафонов освещения.	
	Ограждения лестничных маршев	Удовлетворительно	
	Окна	Удовлетворительно	
	Остекление	Удовлетворительно	
	Двери	Требуется ремонт тамбурных дверей	
4	Наружные стены:	Удовлетворительно	
	Фасад	Удовлетворительно	
	Швы	Удовлетворительно	
5	Козырьки балконов	Удовлетворительно	
	Кзырьки балконов (подъездные)	Удовлетворительно	
6	Подвальные помещение:	Удовлетворительно.Требуется частичная замена плафонов освещения.	
	Теплоузлы	Удовлетворительно	
7	Инженерные сети	Удовлетворительно	при подготовке к зиме произвести промывку, регулировку
8	Фундамент	Удовлетворительно	
10	Подходы	Удовлетворительно	
11	Отмостки	Удовлетворительно	

Подписи сторон:	 Н.Н. Нефедов
	 С.В. Кочеткова